

別紙

温室効果ガス削減実施状況報告書

1 事業の概要

(1) 事業所の名称

独立行政法人 国立病院機構 広島西医療センター

(2) 事業所の所在地

広島県大竹市玖波4-1-1

(3) 業種

医業

2 計画の期間

本計画の期間は、平成22年度を基準年度とし、平成24年度から平成27年度までの4年間とする。

3 温室効果ガスの総排出量に関する数量的な目標の達成状況

《排出量を削減目標とする場合》

単位：排出量 (t-CO₂)，削減率 (%)

温室効果ガスの種類	基準年度実排出量(a)	目標年度 上段：見込量(b) 下段：削減率(c)	計画期間の実績 (上段：実排出量(d)，下段：削減量の対基準年度比(e))				
	平成22年度	平成27年度	平成24年度	平成25年度	平成 年度	平成 年度	平成 年度
エネルギー 起源CO ₂	4894	4845 1.0	4718 3.6	5856 -19.7			
非エネルギー 起源CO ₂							
メタン							
一酸化二窒素							
フロン類							
温室効果ガス 実排出量総計							
温室効果ガス みなし排出量							
実績に対する 自己評価	新棟建設。オール電化の為、電気量が増えたと思われる。						

※ 削減率(c) = ((b) - (a)) / (a) × 100 削減量の対基準年度比(e) = ((a) - (d)) / (a) × 100

《原単位を削減目標とする場合》

原単位算定に用いた指標：k l

温室効果ガスの種類	基準年度の実績(a)	目標年度 上段：目標(b) 下段：削減率(c)	計画期間の実績 (上段：原単位実績(d)，下段：削減量の対基準年度比(e))				
	平成27年度	平成27年度	平成24年度	平成25年度	平成 年度	平成 年度	平成 年度
エネルギー 起源CO ₂							
非エネルギー 起源CO ₂							
メタン							
一酸化二窒素							
フロン類							
温室効果ガス 総排出量							
エネルギー消費 原単位 (原油換 算kl)	1676	1659 1.0	1673 0.2	2053 -22.5			
実績に対する 自己評価							

※ 削減率(c) = ((b) - (a)) / (a) × 100 削減量の対基準年度比(e) = ((a) - (d)) / (a) × 100

4 温室効果ガスの排出の抑制に係る具体的な取組の実施状況

○ 温室効果ガスの排出抑制に向けた取組み

	項目	削減量等	具体的な取組み
1	燃料使用量の削減	1 %削減	・重油助燃剤の投入 ・省エネ型熱源機器への更新
2			
3			
4			

○ 温室効果ガスみなし排出量の抑制に関する取組み（環境価値の活用等）

	種類	合計量
1		
2		
3		

○ その他の取組み

	項目	数値目標	具体的な取組み
	節水栓設置	水道使用量5%減	節水栓の設置による削減

※ 環境に配慮した実践的な取組みなどをされていれば記入してください。