

工場・事業場名	所在地	特定施設種類	測定結果（R4年度）		排出基準	備考
			排水濃度 (pg-TEQ/L)	採取 年月日	(pg- TEQ/L)	
帝人(株)三原事生産部	三原市	排水処理施設	0.0081	R5.1.13	10	No.1排水 沈殿池