

# 仕 様 書

## 1 適用

県庁舎の冷暖房に使用する重油の仕様は本仕様書による。

## 2 重油の種類

日本工業規格(J I S K 2 2 0 5)による第1種(A重油)1号重油で、かつ次の性状を満たすものとする。

## 3 重油の性状

(1)	反応	中性	[J I S値]
(2)	引火点(℃)	60以上	[J I S値]
(3)	動粘度(c s t) mm <sup>2</sup> /s	20以下(50℃)	[J I S値]
(4)	流動点(℃)	5以下	[J I S値]
(5)	残留炭素分質量(%)	4以下	[J I S値]
(6)	水分容量(%)	0.3以下	[J I S値]
(7)	灰分質量(%)	0.05以下	[J I S値]
(8)	硫黄分質量(%)	0.2以下	[指定値]
(9)	総発熱量(K c a l / k g)	約10,700	[参考値]
	総発熱量(k j / k g)	約44,700	[参考値]

## 4 検査及び保証

- (1) 搬入に当たり、製油会社の発行する数量証明及び日本工業規格(J I S - K 2 2 0 5の4号)に係る試験表を都度提出する。
- (2) 搬入後の抜取試験で不適のときは取り替えるものとする。

## 5 納入場所等

納 入 場 所	施 設 概 要	納 入 方 法
広島県庁(中区基町 10-52)	広島県庁舎北館地階の屋内貯油槽 容量20kl 2基	ローリー車

## 6 冷房運転期間(予定)及び予定数量

冷房運転期間(予定): 令和6年5月24日-令和6年10月25日  
予定数量: 188,000L

## 7 特記事項

重油受入れ場所の北館は改修中であり、受入れに際し事前に発注者と調整を行うこと。