

温室効果ガス削減実施状況報告書

1 事業の概要

(1) 事業所の名称

フジグラン三原

(2) 事業所の所在地

〒723-0015 広島県三原市円一丁目1番7号

(3) 業種

百貨店・総合スーパー

2 計画の期間

本計画の期間は、平成24(2012)年度を基準年度とし、平成25(2013)年度から平成27(2015)年度までの3年間とする。

### 3 温室効果ガスの総排出量に関する数量的な目標の達成状況

《排出量を削減目標とする場合》

単位：排出量 (t-CO<sub>2</sub>) , 削減率 (%)

温室効果ガスの種類	基準年度実排出量 (a)	目標年度 上段：見込量 (b) 下段：削減率 (c)	計画期間の実績 (上段：実排出量 (d), 下段：削減量の対基準年度比 (e))				
			平成22年度	平成27年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
エネルギー 起源CO <sub>2</sub>	4,294	3,830 10.8	4,436 -3.3	3,961 7.8	4,008 6.7		
非エネルギー 起源CO <sub>2</sub>							
メタン							
一酸化二窒素							
フロン類							
温室効果ガス 実排出量総計							
温室効果ガス みなし排出量							
実績に対する 自己評価	平成24年度は各電力会社からの数値目標を明示した節電要請に対し、①使用電力の「見える化」による節電意識の向上、②「管理温度基準」と「照度基準」の設定による具体的な節電対策・等の実施により、節電・温室効果ガスの削減共に、大きな効果を得られた。						

※ 削減率 (c) = ((b) - (a)) / (a) × 100      削減量の対基準年度比 (e) = ((a) - (d)) / (a) × 100

《原単位を削減目標とする場合》

原単位算定に用いた指標： **営業面積(テナント除く)**

温室効果ガスの種類	基準年度の実績 (a)	目標年度 上段：目標 (b) 下段：削減率 (c)	計画期間の実績 (上段：原単位実績 (d), 下段：削減量の対基準年度比 (e))				
			平成22年度	平成27年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
エネルギー 起源CO <sub>2</sub>							
非エネルギー 起源CO <sub>2</sub>							
メタン							
一酸化二窒素							
フロン類							
温室効果ガス 排出量総計							
エネルギー消費 原単位 (原油換 算kl)							
実績に対する 自己評価							

※ 削減率 (c) = ((b) - (a)) / (a) × 100      削減量の対基準年度比 (e) = ((a) - (d)) / (a) × 100

#### 4 温室効果ガスの排出の抑制に係る具体的な取組の実施状況

##### ○ 温室効果ガスの排出抑制に向けた取組み

	項目	削減量等	具体的な取組み
1	使用電力量の削減	H24年度：5311千kwh H25年度：4849千kwh 削減電力量：462千kwh	①週間・月間で「使用電力量」の見える化による節電意識の向上 ②「エアコンの管理温度基準」「照明基準」の設定と実施。
2			
3			
4			

##### ○ 温室効果ガスみなし排出量の抑制に関する取組み（環境価値の活用等）

	種類	合計量
1		
2		
3		

##### ○ その他の取組み

	項目	削減量等	具体的な取組み
1			
2			
3			

※ 環境に配慮した実践的な取組みなどをされていれば記入してください。