

表3-7 し尿処理施設及び処理実績等一覧表

施設番号	市町事務組合名	所在地	施設名	使用開始年度	処理対象		公称能力 kl/日	年間処理量				処理方式			残さ量 t/年度	残さ処分方法			施設改廃等	運転管理体制
					し尿	汚泥		し尿 kl/年度	浄化槽汚泥 kl/年度	有機性廃棄物 t/年度	その他 kl/年度	汚水処理	汚泥処理	資源化処理		埋立処分	肥料等	その他		
1	呉市	呉市多賀谷三丁目9-1	呉市東部処理場	1974	○	○	120	4,828	3,058	0	0	湿式酸化	その他	その他	70			○	変無	委託
2	呉市	呉市倉橋町4818	長門園	1991	○	○	40	7,000	7,459	0	0	高負荷 膜分離	脱水	その他	438	○	○	○	変無	委託
3	呉市	呉市豊町大長6333	芸予環境衛生センターし尿処理施設	1995	○	○	10	1,559	1,075	0	0	高負荷 膜分離	脱水 焼却	その他	115			○	変無	直営
4	呉市	呉市安浦町安登東小島	安浦処理場	1978	○	○	30	2,275	2,281	0	0	好希釈 好二段	脱水 焼却	その他	28	○		○	変無	直営
5	呉市	呉市下蒲刈町立石1149-2	下蒲刈処理場	1978	○	○	6	534	509	0	0	好希釈	脱水	その他	48		○	○	変無	直営
6	三原市	三原市沼田東町七室248-1	三原市浄化場	1967	○	○	80	9,129	20,165	0	0	嫌気	脱水 乾燥	その他	317			○	変無	委託
7	三原市	三原市沼田東町七室248-1	三原市浄化場	1977	○	○	60	6,847	15,123	0	0	好気	脱水 乾燥	その他	238			○	変無	委託
8	尾道市	尾道市東尾道19-5	おのみち地区し尿処理場	1996	○	○	173	41,984	29,835	0	0	高負荷	脱水 乾燥 焼却	堆肥化	227			○	変無	直営
9	尾道市	尾道市重井町5292-2	因島クリーンセンター	1989	○	○	60	12,309	12,624	0	0	高負荷	脱水	堆肥化	769		○	○	変無	直営
10	尾道市	尾道市瀬戸田町名荷2246-2	尾道市瀬戸田汚泥再生処理センター	2001	○	○	21	4,232	3,275	0	0	高負荷 膜分離	脱水	堆肥化	362		○	○	変無	直営
11	福山市	福山市新浜町二丁目3-1	福山市新浜処理場	1969	○	○	150	10,262	23,102	0	0	嫌気	脱水	メタン発酵 堆肥化	851		○		変無	直営
12	福山市	福山市松永町七丁目2-31	福山市西部衛生センター	1978	○	○	150	11,546	19,990	0	0	標脱	脱水	その他	976	○		○	変無	委託
13	福山市	福山市走島町道閑11	福山市走島し尿処理場	1977	○	○	2	207	107	0	0	好希釈	脱水	その他	1			○	変無	委託
14	福山市	福山市新市町相方80	福山市新市し尿処理場	1963	○	○	40	2,879	7,384	0	0	好気	脱水 焼却	その他	278			○	変無	直営
15	福山市	福山市内海町岩谷2540	福山市内海し尿処理場	1993	○	○	31	2,736	8,113	0	0	高負荷 膜分離	脱水	その他	407			○	変無	委託
16	福山市	福山市神辺町川南81-1	福山市深品し尿処理場	1981	○	○	70	8,511	16,776	0	0	嫌気	脱水 焼却	その他	867			○	変無	直営
17	府中市	府中市中須町1541-1	府中市環境センター	1983	○	○	60	7,009	16,459	0	0	標脱	焼却		47	○			変無	直営
18	三次市	三次市日下町504-2	三次市錦水園	2010	○	○	110	10,442	23,561	0	0	好気 標脱	その他	炭化	34	○			変無	一部委託
19	庄原市	庄原市掛田町111-3	庄原市備北衛生センター	2000	○	○	50	5,521	8,916	0	0	高負荷 膜分離 焼却	脱水 乾燥 焼却	堆肥化	43			○	変無	直営
20	庄原市	庄原市東城町久代6671-2	庄原市東城クリーンセンターし尿処理施設	1985	○	○	12	1,642	3,595	0	0	標脱	脱水 乾燥 焼却		5	○			変無	委託
21	大竹市	大竹市東栄三丁目4	大竹市し尿前処理施設	2005	○	○	12	410	2,896	0	0	一次処理	脱水	炭化	35		○		変無	委託
22	廿日市市	廿日市市木材港南12-8	廿日市衛生センター	2000	○	○	100	7,264	29,881	0	0	高負荷 膜分離	脱水 乾燥 焼却	堆肥化	135	○			変無	委託
23	安芸高田市	安芸高田市高宮町舟木1996-2	安芸高田清流園	2011	○	○	76	4,768	16,369	0	0	高負荷 膜分離	脱水	炭化	1			○	変無	委託
24	江田島市	江田島市能美町鹿川5241番地	江田島市浄化センター	1975	○	○	36	6,471	4,309	0	0	下水投入	脱水	堆肥化	333		○		能変	直営
25	北広島町	北広島町川井字大槇ヶ平1140-14	北広島町緑清苑	1977	○	○	30	1,568	6,918	0	0	好気	脱水	その他	340		○		変無	一部委託
26	神石高原町	神石高原町小島223	神石郡し尿処理場	1979	○	○	20	1,113	4,186	0	0	標脱	乾燥	堆肥化	50		○		変無	直営
27	安芸地区	坂町1322-11	安芸衛生センター	1982	○	○	300	9,012	14,613	0	0	標脱	脱水	その他	962		○	○	変無	委託
28	山県郡西部	安芸太田町大字穴黒峠	ポックルくろだおアムニティセンター	1992	○	○	27	1,330	3,909	0	0	高負荷 その他	脱水		35	○			変無	直営
29	甲世衛生	世羅町川尻781-11	甲世衛生組合美化センター	1987	○	○	35	4,598	14,153	0	0	標脱	脱水 その他	その他	553			○	変無	委託
30	広島中央	竹原市福田町3891-1	竹原クリーンセンター	1987	○	○	50	5,160	11,921	0	0	高負荷	脱水	その他	644			○	変無	委託
31	広島中央	東広島市西条町上三永766-1	賀茂環境衛生センター(し尿処理施設)	1985	○	○	210	17,367	59,014	0	0	高負荷 その他	焼却	その他	3,345			○	変無	委託
32	広島中央	東広島市安芸津町木谷5676	安芸津クリーンセンター	1990	○	○	21	2,022	3,588	0	0	高負荷	脱水 乾燥 焼却	その他	14	○			変無	委託
33	広島中央	大崎上島町明石869	大崎上島クリーンセンター	1996	○	○	22	2,393	3,578	0	0	高負荷 膜分離	脱水 乾燥 焼却	その他	14	○			変無	直営
							計 33 施設	2,214	214,928	398,742	0	0			12,582					
(注) 1. 処理方式							2. 施設改廃等													
「嫌気」嫌気性消化・活性汚泥処理方式、「好気」好気性消化・活性汚泥処理方式、「好希釈」好気性処理のうち希釈ばっ気・活性汚泥処理方式、「好二段」好気性処理のうち二段活性汚泥処理方式、「標脱」標準脱窒素処理方式(旧低二段)、「高負荷」高負荷脱窒素処理方式、「膜分離」膜分離処理方式、「焼却」焼却処理方式、「浄化槽」浄化槽汚泥専用処理方式、「湿式酸化」湿式酸化・活性汚泥処理方式、「その他」上記に該当しない処理方式。							「建設」建設中、「無変」能力変更なし、「能変」能力変更あり													

表3-8 コミュニティプラント施設及び処理実績等一覧表

施設番号	市町名	所在地	施設名	使用開始年度	計画最大汚水量 (m ³ /日)	年間汚水処理量 (m ³ /年)	処理方式	施設改廃等	運転管理体制	備考	
1	呉市	呉市音戸町波多見2丁目27-2	竹田浜汚水処理場	1977	450	64,797	長時間ばっ気	変無	委託		
2	安芸高田市	安芸高田市甲田町下小原310番地の1	吉田口浄化センター	2006	52	11,412	接触ばっ気	変無	委託		
					計 2 施設	502	76,209				
(注) コミュニティ・プラントとは、廃棄物処理法第6条第1項により定められた市町村の定める一般廃棄物処理計画に従い、市町が設置したし尿処理施設で、し尿と生活雑排水を併せて処理する施設のことをいう。											