

沼田川水道用水供給事業及び沼田川工業用水道事業における 本郷取水場の送水ポンプ設備の復旧状況について（第4報）

（8時00分現在）

1 要旨

7月7日（土）午前6時頃に送水を停止していた本郷取水場は、冠水した送水ポンプ設備等の点検清掃を行い、分解整備を行うため、工場へ搬出する準備を完了し、7月16日（月）の送水開始に向けて全力で取り組む。

なお、各市町の給水については、各市町と調整を進めていく。

2 水道用水及び工業用水の供給対象

本郷取水場から取水した水は、水道用水として、三原市・尾道市・福山市・東広島市・愛媛県上島町の4市1町へ供給しているほか、工業用水として三原市・尾道市・福山市・竹原市の企業等に供給している。

3 対応状況等

- 沼田川用水・福山市水連絡管を活用し、福山市及び尾道市（浦崎地区）に7月7日（土）13時35分から給水開始。
- 本郷取水場内に流入した濁水を、三原市消防局及び国土交通省のポンプ車で7月8日（日）に場外排水を完了。
- 7月9日（月）に冠水した送水ポンプの点検清掃を行い、分解整備を行うために工場へ搬出する準備を完了。
- 休止していた西藤取水場（尾道市）の設備点検等を行い、本日から尾道市に1日当たり6千 m^3 の送水を開始する予定。

4 送水への影響

水道用水の影響市町は3市1町（世帯数は約7万6千世帯・人口約18万人）、工業用水の影響企業は23者（日水量約3万6千 m^3 ）である。

- ・ 三原市では、7月7日（土）正午頃から断水。
- ・ 尾道市では、7月7日（土）正午頃から断水。
- ・ 東広島市では、7月7日（土）16時頃から断水。
- ・ 愛媛県上島町では、7月7日（土）19時頃から断水。

参考：送水への影響状況

(1) 水道用水

市 町	第1報 (7/7 7:00)		現 在 (7/10 8:00)		
	影響世帯数 (世帯)	影響人口 (人)	影響世帯数 (世帯)	影響人口 (人)	対応状況等
三原市	12,481	27,035	12,481	27,035	応急給水
尾道市	61,771	149,486	59,844	144,823	応急給水
福山市	10,418	25,267	0	0	影響なし
東広島市	461	951	461	951	応急給水
愛媛県上島町	3,421	6,874	3,421	6,874	応急給水
合計 (4市1町)	88,552	209,613	76,207	179,683	

(2) 工業用水

区 分	第1報 (7/7 7:00)	現 在 (7/10 8:00)	
	契約水量 (m ³ /日)	契約水量 (m ³ /日)	対応状況等
(株)DNP ファインオブトロニクス	7,200	7,200	給水停止
コカ・コーラボトランス(株)	4,800	4,800	給水停止
帝人(株)	3,120	3,120	給水停止
電源開発(株)	3,000	3,000	給水停止
外 19者	17,760	17,760	給水停止
合計 (23者)	35,880	35,880	