

各既設接地線に接続

キュービクル単線結線図



キュービクル参考姿図

注記

1	配電盤形式は屋内キュービクル型としJISC4620に準処する。
2	屋内キュービクルは容易に分割出来る構造とする。
3	寸法は参考とする。
4	色部が本工事を示す。
5	予備品一式下記による。
(イ)	電力ヒューズ 100%
(ロ)	ランプヒューズ 100%
(ハ)	ジョイント線 1500 x 1
(ニ)	補修塗料
6.	コンクリート基礎本工事とする。

課長	課長補佐	係長	係員

2年 6月 日

審査	課長	課長補佐	係長	係員

2年 3月 日

広島県営繕課

株式会社 高田建築設計事務所		県立もみのき森林公園研修棟新築電気設備工事設計図	図面名称 キュービクル単線結線図 姿図
一級建築士登録第90897号 高田輝雄		Date	Scale / No. E-6