

令和4年度 第4回農村整備事業等計画審査 結果書【新規】

事業名	基幹農道整備事業 [農山漁村地域整備交付金]
地区名[計画名] (関係市町)	神石 (神石高原町)
事業目的	現在の耐震基準を満たしていないため、橋梁の耐震補強と機能維持を実施する。これにより地震による損傷の軽減、橋としての機能維持、多大な修繕費用の抑制し、今後も地域の農業振興と生活環境の維持を図る。
総事業費・工期	780,000千円 R5 ~ R9
事業内容	橋梁耐震補強, 保全対策 アーチ基部固定工 1式 上部補強工 1式 支承取替工 1式 橋梁補修工 1式 落下物防止柵設置
委員会での質疑	Q. 支承の取替方法はどのようにするのか。 A. 橋梁上部をジャッキアップし、支承取替を実施。 Q. 耐震の工法比較の考え方は。 A. 躯体補強と制振では橋脚の補強が必要だが、免震対策の場合、橋脚補強が不要でコスト面で優位。
委員会の意見	当初計画を適当と認める
備考	

令和4年度 第4回農村整備事業等計画審査 結果書【新規】

事業名	県営基幹水利施設補修事業 [農業水路等長寿命化・防災減災事業]
地区名[計画名] (関係市町)	両名 [両名長寿命化整備計画] (三原市)
事業目的	老朽化した排水施設を更新することにより、農地等への冠水被害を防ぎ、安定的な農業経営を目指すとともに、安心安全な生活空間の確保をする。
総事業費・工期	420,000千円 R5 ～ R9
事業内容	排水施設機能診断, 計画策定 排水機場施設更新 1式
委員会での質疑	Q. 排水機だけの更新か A. 排水機の更新のみで計画しているが、詳細な調査を進める中で、改修を行う施設の内容などが変わる可能性はあります。 Q. 近年の豪雨で湛水した地域だと思うが、単純更新で良いのか。 A. 現時点は単純更新の計画だが、実施設計の中で、雨量や受益地の状況などを考慮し、施設機能の確認します。
委員会の意見	当初計画を適当と認める
備考	

令和4年度 第4回農村整備事業等計画審査 結果書【新規】

事業名	ため池等整備事業 [農業水路等長寿命化・防災減災事業]
地区名[計画名] (関係市町)	庄原3期(廃止) [庄原2期整備計画] (庄原市)
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し、農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。
総事業費・工期	57,000千円 R4 ~ R6
事業内容	ため池廃止 7箇所
委員会での質疑	特になし
委員会の意見	当初計画を適当と認める
備考	