

【保健所，税務署その他これらに類する公益上必要な建築物】

令和7年2月25日時点

番号	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	広島県三次第一庁舎	三次市十日市1130-3, 1130-5	庁舎	別表2(5-3) 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is=0.758 Is/RIS0=1.08 q=2.62	耐震改修済	工事完了(R3年11月)	改修後の耐震診断の結果(詳細) RIs0=0.75 ※RIS0:補強目標 X方向 PH2階Is=1.35, SD=0.97 PH1階Is=0.78, SD=0.97 5階 Is=0.76, SD=0.97 4階 Is=0.77, SD=0.97 3階 Is=0.77, SD=0.97 2階 Is=0.78, SD=0.97 1階 Is=0.76, SD=0.97 Y方向 PH2階Is=1.05, SD=0.97 PH1階Is=0.758, SD=0.97 5階 Is=0.78, SD=0.97 4階 Is=0.76, SD=0.97 3階 Is=0.758, SD=0.97 2階 Is=0.77, SD=0.97 1階 Is=0.76, SD=0.97
2	大竹市役所(南棟)・(北棟)	大竹市小方1丁目1543-1	庁舎	別表2(6) 一般財団法人建築保全センターによる「官庁施設の総合耐震診断基準」	GIs=1.01	耐震改修済	—	
	南棟部分							
	北棟部分							
				別表2(6) 一般財団法人建築保全センターによる「官庁施設の総合耐震診断基準」	GIs=1.02	耐震改修済	—	