

欄に記入してください

温室効果ガス削減実施状況報告書

1 事業の概要

(1) 事業所の名称

福山市民病院

(2) 事業所の所在地

福山市蔵王町五丁目23番1号

(3) 業種

8311 一般病院

2 計画の期間

本計画の期間は、2013年度（平成25年度）を基準年度とし、2014年度（平成26年度）から2030年度（令和12年度）までの17年間とする。

3 温室効果ガスの総排出量に関する数量的な目標の達成状況

《排出量を削減目標とする場合》

単位：排出量（t-CO₂）、削減率（％）

温室効果 ガスの種類	基準年度 排出量(a)	目標年度 上段：見込量 (b) 下段：削減率 (c)	計画期間の実績 (上段：実排出量(d)、下段：削減量の対基準年度比 (e))				
	平成 年度 (25)	令和 年度 (12)	令和 年度 (元)	令和 年度 (2)	令和 年度 (3)	令和 年度 (4)	令和 年度 (5)
エネルギー 起源CO ₂	11,084	9,200 17.0	5,573 49.7	5,687 48.7	5,169 53.4	5,582 49.6	5,412 51.2
非エネルギー 起源CO ₂		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
メタン		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
一酸化二窒素		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他 温室効果ガス		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
温室効果ガス 実排出量総計	11,084	9,200 17.0	5,573 49.7	5,687 48.7	5,169 53.4	5,582 49.6	5,412 51.2
温室効果ガス みなし排出量							
実績に対する 自己評価							

※ 削減率(c) = ((a)-(b))/(a) × 100 削減量の対基準年度比(e) = ((a)-(d))/(a) × 100

《原単位を削減目標とする場合》

原単位算定に用いた指標： 延床面積

温室効果 ガスの種類	原単位 (a) 基準 年度 原単位 (25)平成 年 度 (元)	目標年度 原単位 (b) 上段：原単位 削減率 (c) 下段：削減 (12)令和 年度 (12)	計画期間の実績 (上段：原単位実績(d)、下段：削減量の対基準年度比 (e))計画期 間の実績 (上段：原単位実績(d) 下段：削減量の対基準年度比 (e))				
			令和 年度 (元)令和 年 度 (2)	令和 年度 (2)令和 年 度 (3)	令和 年度 (3)令和 年 度 (4)	令和 年度 (4)令和 年 度 (5)	令和 年度 (5)令和 年 度 (5)
起源CO ₂ エネルギー		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
起源CO ₂ 非エネルギー		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
メタン		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
一酸化二窒素		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
温室効果ガス その他		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
排出量総計温 室効果ガス		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
エネルギー消費 原単位 (原油換算kl)	82,190	74,315 9.6	82250 -0.1	82370 -0.2	82390 -0.2	84830 -3.2	79260 3.6
実績に対する 自己評価							

※ 削減率(c) = ((a)-(b))/(a) × 100 削減量の対基準年度比(e) = ((a)-(d))/(a) × 100

4 温室効果ガスの排出の抑制に係る具体的な取組の実施状況

○ 温室効果ガスの排出抑制に向けた取組

	項 目	削減量等	具体的な取組
1	事務所昼休憩時間の照明消灯	原油換算約0.1KL/年削減	電力使用量の削減
2	照明LED化(4灯×12台)	原油換算約2.0KL/年削減	電力使用量の削減
3			
4			

○ 温室効果ガスみなし排出量の抑制に関する取組（環境価値の活用等）

	種 類	合計量
1		
2		
3		

○ その他の取組

	項 目	削減量等	具体的な取組
1			
2			
3			

※ 環境に配慮した実践的な取組などをされていれば記載してください。