

学校別特記仕様書

広島県電気設備保安管理業務仕様書（令和５年版）「４ 保安管理業務の対象」に掲げる電気工作物は、次のとおりとする。

１ 事業場の名称 広島県立広島国泰寺高等学校

２ 事業場の所在地 広島市中区国泰寺町一丁目２－４９

３ 電気設備の概要

（１）国泰寺高校校舎（１００号棟・１５０号棟以外）

- ・ 需要設備容量 受電設備容量 ７５０ｋVA 受電電圧 ６，６００V

※ 受電設備容量 ７５０ｋVA のうち、PTA 設置の空調用設備に伴う増設部分 ３００ｋVA があるため、総容量は ７５０ｋVA となる。

- ・ 受変電設備 屋外 キュービクル式 １箇所
- ・ 電気室等の数量 １施設（１箇所）

（２）旧西高校校舎（１００号棟・１５０号棟）

- ・ 需要設備容量 受電設備容量 ２２５ｋVA 受電電圧 ６，６００V
- ・ 受変電設備 屋内 キュービクル式 １箇所
- ・ 電気室等の数量 １施設（１箇所）

４ 添付資料

校舎平面図、受変電設備単線結線図

５ 点検頻度

業務仕様書別紙１による。

ただし、令和１０年度の年次点検時に、精密点検を併せて実施する。

６ 履行期間中に予定されている工事期間

予定なし