

学校別特記仕様書

広島県電気設備保安管理業務仕様書（令和５年版）「４ 保安管理業務の対象」に掲げる電気工作物は、次のとおりとする。

- 1 事業場の名称 広島県立廿日市高等学校
- 2 事業場の所在地 廿日市市桜尾三丁目３番１号 外
- 3 電気設備の概要
 - (1) 校舎側電気設備（廿日市市桜尾三丁目３番１号）
 - ・ 需要設備容量 受電設備容量 400 k VA 受電電圧 6,600V
 - ・ 受変電設備 屋外 キュービクル式
 - ・ 電気室等の数量 1 施設（３箇所）
 - (2) 運動場側電気設備（広島市佐伯区美の里二丁目７番）
 - ・ 需要設備容量 受電設備容量 85 k VA 受電電圧 6,600V
 - ・ 受変電設備 屋外 キュービクル式
 - ・ 電気室等の数量 1 施設（１箇所）
- 4 添付資料
校舎配置図及び単線結線図（校舎及び運動場別）
- 5 点検頻度
業務仕様書別紙１による。
ただし、令和１０年度の年次点検時に、精密点検を併せて実施する。
- 6 履行期間中に予定されている工事期間
予定なし