

学校別特記仕様書

広島県電気設備保安管理業務仕様書（令和５年版）「４ 保安管理業務の対象」に掲げる電気工作物は、次のとおりとする。

- 1 事業場の名称 広島県立五日市高等学校
- 2 事業場の所在地 広島市佐伯区観音台三丁目 15 番 1 号
- 3 電気設備の概要
 - ・ 需要設備容量 受電設備容量 600 k VA 受電電圧 6,600V
 - ・ 受変電設備 屋内 開放式 1 箇所
 - ・ 電気室等の数量 1 箇所
- 4 添付資料
配置図平面図、電気使用区域図、受変電設備単線結線図
- 5 点検頻度
業務仕様書別紙 1 による。
ただし、令和 9 年度の年次点検時に、精密点検を併せて実施する。
- 6 履行期間中に予定されている工事期間
予定なし