

## 学校別特記仕様書

広島県電気設備保安管理業務仕様書（令和 5 年版）「4 保安管理業務の対象」に掲げる電気工作物は、次のとおりとする。

- 1 事業場の名称 広島県立広島井口高等学校
- 2 事業場の所在地 広島市西区井口明神二丁目 11 番 1 号
- 3 電気設備の概要
  - ・ 需要設備容量 受電設備容量 350 k VA 受電電圧 6,600V
  - ・ 受変電設備 屋外 キュービクル式 1 箇所
  - ・ 電気室等の数量 1 施設（2 箇所）
- 4 添付資料  
屋内平面図、構内配電線路図、幹線系統図、受変電設備単線結線図
- 5 点検頻度  
業務仕様書別紙 1 による。  
ただし、令和 10 年度の年次点検時に、精密点検を併せて実施する。
- 6 履行期間中に予定されている工事期間  
予定なし