

## 学校別特記仕様書

広島県電気設備保安管理業務仕様書（令和 5 年版）「4 保安管理業務の対象」に掲げる電気工作物は、次のとおりとする。

- 1 事業場の名称 広島県立宮島工業高等学校
- 2 事業場の所在地 廿日市市物見西二丁目 6 番 1 号
- 3 電気設備の概要
  - ・ 需要設備容量 受電設備容量 705 kVA 受電電圧 6,600V
  - ・ 受変電設備 屋内 開放式 1 箇所
  - ・ 電気室等の数量 1 箇所
  - ・ 太陽電池発電設備 モジュール 15 kW（PCS 20 kW）パネル地上設置
  - ・ 太陽電池発電設備 モジュール 3.92 kW（PCS 4 kW）パネル屋上設置
- 4 添付資料
  - 屋内平面図、単線結線図
  - 太陽電池発電設備パネル平面図（地上設置）
  - 太陽電池発電設備パネル平面図（屋上）
- 5 点検頻度
  - 業務仕様書別紙 1 による。
  - ただし、令和 10 年度の年次点検時に、精密点検を併せて実施する。
- 6 履行期間中に予定されている工事期間
  - 予定なし