

学校別特記仕様書

広島県電気設備保安管理業務仕様書（令和 5 年版）「4 保安管理業務の対象」に掲げる電気工作物は、次のとおりとする。

1 事業場の名称 広島県立広島西特別支援学校

2 事業場の所在地 大竹市玖波四丁目 6 番 10 号

3 電気設備の概要

- ・ 需要設備容量 受電設備容量 300 k VA 受電電圧 6,600V
- ・ 非常用発電機 発電出力 100 kW 電圧 220V
- ・ 太陽電池発電設備 定格 20 k VA
- ・ 受変電設備 屋内・キュービクル式 1 箇所
- ・ 電気室等の数量 1 箇所

4 添付資料

付近見取図、構内配電線路・通信経路図、受変電設備 機器仕様・単線結線図・参考姿図、幹線系統図（電灯・動力）、校地・校舎の配置・平面図、太陽電池発電設備 屋外キュービクル単線接続図、太陽電池発電設備 システム系統図

5 点検頻度

業務仕様書別紙 1 による。

ただし、令和 10 年度の年次点検時に、精密点検を併せて実施する。

6 履行期間中に予定されている工事期間

予定なし