

三原高等学校 特記仕様書

保安管理業務の対象

- 1 事業場の名称 広島県立三原高等学校
- 2 事業場の所在地 三原市宮沖四丁目 11 番 1 号
- 3 事業場の電話番号 0848-62-2151
- 4 電気設備の概要
 - 需要設備容量 受電設備容量 370 k VA 受電電圧 6,600V
 - ・ 非常用発電機 発電出力 kW 電圧 V
 - ・ 非常用蓄電池設備 蓄電池容量 k VA 電圧 V
 - ・ 受変電設備 (・屋内・屋外) (・開放式・キュービクル式)
 - ・ 電気室等の数量 箇所
- 5 添付資料
配置図、受変電設備単線結線図
- 6 点検頻度
別紙 1 による。
ただし、精密点検は令和 8 年度の年次点検時に実施すること。
- 7 履行期間中に予定されている工事期間
予定なし