

## 三原東高等学校 特記仕様書

### 保安管理業務の対象

- 1 事業場の名称 広島県立三原東高等学校
- 2 事業場の所在地 三原市中之町二丁目7番1号
- 3 事業場の電話番号 0848-62-7271
- 4 電気設備の概要
  - ⊙ 需要設備容量 受電設備容量 270 kVA 受電電圧 6,600V
  - ・ 非常用発電機 発電出力        kW 電圧        V
  - ・ 非常用蓄電池設備 蓄電池容量        kVA 電圧        V
  - ⊙ 受変電設備 (・屋内⊙屋外) (・開放式⊙キュービクル式)
  - ⊙ 電気室等の数量 3 箇所
- 5 添付資料  
配置図、受変電設備単線結線図
- 6 点検頻度  
別紙1による。  
ただし、精密点検は令和8年度の年次点検時に実施すること。
- 7 履行期間中に予定されている工事期間  
予定なし。