

## 尾道東高等学校 特記仕様書

### 保安管理業務の対象

- 1 事業場の名称 広島県立尾道東高等学校
- 2 事業場の所在地 尾道市東久保町 12- 1
- 3 事業場の電話番号 TEL0848-37-7137
- 4 電気設備の概要
  - 需要設備容量 受電設備容量 220 k VA 受電電圧 6,600V
  - ・ 非常用発電機 発電出力 \_\_\_\_ k W 電圧 \_\_\_\_ V
  - ・ 非常用蓄電池設備 蓄電池容量 \_\_\_\_ k VA 電圧 \_\_\_\_ V
  - ・ 受変電設備 (・屋内・屋外) (・開放式・キュービクル式)
  - ・ 電気室等の数量 \_\_\_\_箇所
- 5 添付資料  
配置図、受変電設備単線結線図
- 6 点検頻度  
別紙 1 による。  
ただし、精密点検は令和 8 年度の年次点検時に実施すること。
- 7 履行期間中に予定されている工事期間  
予定なし