

尾道北高等学校 特記仕様書

保安管理業務の対象

- 1 事業場の名称 広島県立尾道北高等学校
- 2 事業場の所在地 尾道市長江三丁目 7 - 1
- 3 電話番号 0848-37-6106
- 4 電気設備の概要
 - 需要設備容量 受電設備容量 600 k VA 受電電圧 6,600V
 - ・ 非常用発電機 発電出力 ____ k W 電圧 ____ V
 - ・ 非常用蓄電池設備 蓄電池容量 ____ k VA 電圧 ____ V
 - 受変電設備 (・屋内○屋外) (・開放式○キュービクル式)
 - 電気室等の数量 2箇所
- 5 添付資料
配置図、受変電設備単線結線図
- 6 点検頻度
別紙 1 による。
ただし、精密検査は令和 8 年度の年次点検時に実施すること。
- 7 履行期間中に予定されている工事期間
予定なし