

御調高等学校 特記仕様書

保安全管理業務の対象

- 1 事業場の名称 広島県立御調高等学校
- 2 事業場の所在地 広島県尾道市御調町神 204-2
- 3 事業場の電話番号 0848-76-2121
- 4 電気設備の概要
 - ☒ 需要設備容量 受電設備容量 450 k VA 受電電圧 6,600V
 - ・ 非常用発電機 発電出力 k W 電圧 V
 - ・ 非常用蓄電池設備 蓄電池容量 k VA 電圧 V
 - ☒ 受変電設備 (・屋内☒屋外) (・開放式☒キュービクル式)
 - ・ 電気室等の数量 箇所
- 5 添付資料
付近見取り図、配置図、構内配電線路図、構内通信線路設備図、
高圧受電設備単線結線図、幹線設備系統図、受変電設備図
- 6 点検頻度
別紙 1 による。
ただし、精密点検は令和 8 年度の年次点検時に実施すること。
- 7 履行期間中に予定されている工事期間
予定なし