

世羅高等学校 特記仕様書

保安全管理業務の対象

- 1 事業場の名称 ① 広島県立世羅高等学校 校舎
 ② 広島県立世羅高等学校 寄宿舍（冀北寮）
- 2 事業場の所在地 ① 世羅郡世羅町本郷 870
 ② 世羅郡世羅町本郷 1142-1
- 3 事業場の電話番号 0847-22-1118
- 4 電気設備の概要
- ⊙ 需要設備容量 ① 受電設備容量 730 kVA 受電電圧 6,600 V
 ② 受電設備容量 125 kVA 受電電圧 6,600 V
- ・ 非常用発電機 発電出力 kW 電圧 V
- ・ 非常用蓄電池設備 蓄電池容量 kVA 電圧 V
- ⊙ 受変電設備 （・屋内 ⊙屋外）（・開放式 ⊙キュービクル式）
- ⊙ 電気室等の数量 ① 3 箇所
 ② 1 箇所
- 5 添付資料
 付近見取り図、①②配置図、①受変電設備単線結線図 2 枚、②受変電設備系統図
- 6 点検頻度
 別紙 1 による。
 ただし、精密点検は令和 8 年度の年次点検時に実施すること。
- 7 履行期間中に予定されている工事期間
 予定なし