

## 瀬戸田高等学校 特記仕様書

### 保安全管理業務の対象

- 1 事業場の名称 広島県立瀬戸田高等学校
- 2 事業場の所在地 尾道市瀬戸田町名荷 1110-2
- 3 事業場の電話番号 0845-27-0054
- 4 電気設備の概要
  - ⊙ 需要設備容量 受電設備容量 175 k VA 受電電圧 6,600V
  - ・ 非常用発電機 発電出力 \_\_\_\_ kW 電圧 \_\_\_\_ V
  - ・ 非常用蓄電池設備 蓄電池容量 \_\_\_\_ k VA 電圧 \_\_\_\_ V
  - ⊙ 受変電設備 (・屋内⊙屋外) (・開放式⊙キュービクル式)
  - ⊙ 電気室等の数量 1箇所
- 5 添付資料  
配置図、単線結線図
- 6 点検頻度  
別紙1による。  
ただし、精密点検は、令和10年度の年次点検時に実施すること。
- 7 履行期間中に予定されている工事期間  
予定なし