

尾道特別支援学校 特記仕様書

保安全管理業務の対象

- 1 事業場の名称 広島県立尾道特別支援学校
- 2 事業場の所在地 尾道市栗原町 1524
- 3 事業場の電話番号 0848-22-5248
- 4 電気設備の概要
 - 需要設備容量 受電設備容量 175 k VA (第一キュービクル)
125 k VA (第二キュービクル)
170 k VA (第三キュービクル)
受電電圧 6,600 V
(太陽光発電装置 発電出力 15.12 k VA 電圧 6,600 V)
 - 非常用発電機 発電出力 25 k VA 電圧 220 V
 - ・ 非常用蓄電池設備 蓄電池容量 k VA 電圧 V
 - 受変電設備 (・屋内○屋外) (・開放式○キュービクル式)
 - 電気室等の数量 3箇所
- 5 添付資料
配置図、構内配電線路図、受変電設備単線結線図、幹線系統図
- 6 点検頻度
別紙 1 による。
ただし、精密点検は令和 8 年度の年次点検時に実施すること。
- 7 履行期間中に予定されている工事期間
予定なし