

尾道特別支援学校しまなみ分校 特記仕様書

保安全管理業務の対象

- 1 事業場の名称 広島県立尾道特別支援学校しまなみ分校
- 2 事業場の所在地 尾道市因島大浜町 1517-1
- 3 事業場の電話番号 0845-24-1822
- 4 電気設備の概要
 - 需要設備容量 受電設備容量 125 kVA 受電電圧 6,600 V
 - ・ 非常用発電機 発電出力 kW 電圧 V
 - ・ 非常用蓄電池設備 蓄電池容量 kVA 電圧 V
 - 受変電設備 (・屋内○屋外) (・開放式○キュービクル式)
 - 電気室等の数量 1 箇所
- 5 添付資料
付近見取り図、配置図、高圧受変電設備系統図、平面図
- 6 点検頻度
別紙 1 による。
ただし、精密点検は令和 10 年度の年次点検時に実施すること。
- 7 履行期間中に予定されている工事期間
予定なし