

三原特別支援学校 特記仕様書

保安全管理業務の対象

- 1 事業場の名称 広島県立三原特別支援学校
- 2 事業場の所在地 広島県三原市小泉町 10199-2
- 3 事業場の電話番号 0848-66-3030
- 4 電気設備の概要
 - ⊙ 需要設備容量 (校舎) 受電設備容量 225 k VA 受電電圧 6,600V
(つどいの家) 受電設備容量 125 k VA 受電電圧 6,600V
 - ⊙ 非常用発電機 発電出力 40 k VA 電圧 200V
 - ・ 非常用蓄電池設備 蓄電池容量 ____ k VA 電圧 ____ V
 - ⊙ 受変電設備 ⊙屋内・屋外) (・開放式 ⊙キュービクル式)
 - ⊙ 電気室等の数量 1箇所
- 5 添付資料
配置図、受変電設備単線結線図
- 6 点検頻度
別紙 1 による。
ただし、精密点検は令和 10 年度の年次点検時に実施すること。
- 7 履行期間中に予定されている工事期間
予定なし