

## 総合技術高等学校 特記仕様書

### 保安全管理業務の対象

- 1 事業場の名称 広島県立総合技術高等学校
- 2 事業場の所在地 三原市本郷南五丁目 25- 1
- 3 事業場の電話番号 0848-86-4314
- 4 電気設備の概要
  - 需要設備容量 受電設備容量 1,100 k VA  
受電電圧 6,600V  
(太陽光発電装置 発電出力 15.12 k VA 電圧 6,600V)
  - ・ 非常用発電機 発電出力 \_\_\_\_ k W 電圧 \_\_\_\_ V
  - ・ 非常用蓄電池設備 蓄電池容量 \_\_\_\_ k VA 電圧 \_\_\_\_ V
  - ・ 受変電設備 (・屋内○屋外) (・開放式○キュービクル式)
  - ・ 電気室等の数量 1箇所
- 5 添付資料  
配置図、平面図、高圧受変電設備改修結線図
- 6 点検頻度  
別紙 1 による。  
ただし、精密点検は令和 8 年度の年次点検時に実施すること。
- 7 履行期間中に予定されている工事期間  
予定なし