

広島叡智学園高等学校 特記仕様書

保安全管理業務の対象

- 1 事業場の名称 広島県立広島叡智学園高等学校
- 2 事業場の所在地 豊田郡大崎上島町大串 3137 番地 2
- 3 電話番号 0846-67-5581
- 4 電気設備の概要
 - 需要設備容量 受電設備容量 1,600 k VA 受電電圧 6,600V
 - ・ 非常用発電機 発電出力 ____ kW 電圧 ____ V
 - ・ 非常用蓄電池設備 蓄電池容量 ____ k VA 電圧 ____ V
 - 受変電設備 (・屋内○屋外) (・開放式○キュービクル式)
 - ・ 電気室等の数量 ____箇所
- 5 添付資料
配置図、構内配電線路図、単線結線図、幹線系統図
- 6 点検頻度
別紙 1 による。
ただし、精密検査は令和 8 年度の年次点検時に実施すること。
- 7 履行期間中に予定されている工事期間
予定なし