

A重油仕様書【西部建設事務所】

1 適用

西部建設事務所の排水機場で使用する重油の仕様は本仕様書による。

2 重油の種類

日本産業規格（JIS K2205）による第1種（A重油）2号

3 納入場所（別紙位置図参照）

No	施設名	河川名	所在地
1	尾崎川排水機場	尾崎川	広島市安芸区矢野町字尾崎4319
2	岡の下川排水機場	岡の下川	広島市佐伯区楽々園六丁目13
3	新安川排水機場	新安川	広島市安佐南区長束二丁目22-26

4 検査及び保証

- (1) 搬入にあたり、製油会社の発行する数量証明及び日本産業規格（JIS K2205）に係る試験験表を都度提出すること。
- (2) 搬入後の抜取試験で不適の時は取り替えるものとする。

5 予定数量（年間）

31,000 リットル（給油回数：2,000～5,000 リットル × 6～8 回程度）


※購入予定数量は、過去3年間の平均数量で、購入を確約するものではない。

6 注意事項

納入場所への道路事情により車両の大きさは4tまでとする。

日本産業規格は日本工業規格と読み替えることができる。

排水機場位置図① (尾崎川)



排水機場位置図② (岡の下川, 新安川)

