

# 確 認 事 項

次の案件に関する公告の変更，設計図書に対する質問・回答書及び修正事項等は  
1 から 3 のとおりです。

令和 8 年 5 月 8 日

広島県上下水道部長 川西 隆弘

工 事 名	令和 8 年度沼田川浄化センター沈砂池施設脱臭設備更新工事 (機械)
入 札 方 式	一般競争入札 (事後審査型) 総合評価落札方式適用 (実績評価 1 型)
工 事 種 別	機械器具
公告日又は指名通知日	令和 8 年 4 月 15 日
入 札 日	令和 8 年 5 月 14 日～令和 8 年 5 月 15 日
開札予定日	令和 8 年 5 月 18 日

- 1 公告変更  
0 件
- 2 設計図書に対する質問・回答書  
2 件
- 3 修正事項等  
0 件

## 設計図書に対する質問・回答書

令和8年4月28日

広島県上下水道部長 川西 隆弘 様

住 所  
商号又は名称

工 事 名：令和8年度 沼田川浄化センター沈砂池施設脱臭設備更新工事（機械）

工事場所：三原市円一町

質 問 事 項	<p>① 想定される施工開始時期及び施工期間をご教示願います。</p> <p>② 脱臭設備の使用不可による施工は可能でしょうか。</p> <p>③ 令和8年度の出来高対象金額をご教示願います。</p> <p>④ 現場代理人は工場製作期間及び現場施工期間を別の者で配置する事は可能でしょうか。</p>
回 答	<p>① 公告の2 入札参加資格（7）アのとおり、現地における設置工は令和9年4月1日以降を予定しています。</p> <p>② 脱臭設備の使用不可としている期間は新設・既設の切替期間のみを想定しており、その他の期間は原則、既設脱臭設備を運用しながらの施工を行うこととしています。</p> <p>③ 横型充填塔式生物脱臭装置の機器完成を令和8年度の出来高対象金額と想定しています。</p> <p>④ 建設工事請負契約約款第10条第1項～4項及び6項、7項に記載されている現場代理人の条件を満たすものであれば配置は可能です。</p>

注 質問に対する回答は、令和8年4月15日から令和8年5月13日まで当機関において閲覧に供する。

## 設計図書に対する質問・回答書

令和8年5月1日

広島県上下水道部長 川西 隆弘 様

住 所  
商号又は名称

工 事 名：令和8年度 沼田川浄化センター沈砂池施設脱臭設備更新工事（機械）

工事場所：三原市円一町

質 問 事 項	<p>① 既設脱臭装置の撤去時のタンク内、配管内の残薬液の処分は沼田川浄化センター様にて行うと判断して宜しいでしょうか。</p> <p>② 脱臭ファンやダクト配管のドレン配管の排水は、直近の側溝等に接続して排水することで宜しいでしょうか。</p>
回 答	<p>① 残薬液の処分は現地沼田川浄化センターにて対応を行います。</p> <p>② 脱臭ファン、ダクトのドレン排水は直近の側溝への接続を想定しています。</p>

注 質問に対する回答は、令和8年4月15日から令和8年5月13日まで当機関において閲覧に供する。